



AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 224

Institut pro testování a certifikaci, a. s., tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín, Česká republika
Rozhodnutí o autorizaci č. 30/2006 ze dne 30. srpna 2006

CERTIFIKÁT VÝROBKU č. 12 0835 V/AO

V souladu s ustanoveními § 5, odst. 2, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., Autorizovaná osoba č. 224 potvrzuje, že u stavebního výrobku

Adolit BAQ

chemický prostředek na ochranu dřeva proti biotickým škůdcům
ve smyslu ČSN 49 0600-1 a ČSN EN 599-1

dodávaného na trh společností

REMMERS CZ, s. r. o.

Kolovratská 1445, 251 01 Říčany u Prahy, Česká republika

DIČ: CZ25643011

z místa výroby

Remmers Baustofftechnik GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D-49624 Lönningen, Německo

přezkoumala předložené podklady, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila způsob kontroly výrobků a zjistila, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky nařízení vlády, konkretizované ve stavebním technickém osvědčení č. **STO – AO 224 – 460/2012**.

Autorizovaná osoba č. 224 zjistila, že způsob kontroly výrobků odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky dodávané na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3.

Certifikát byl vydán na základě Závěrečného protokolu č. **783501591-11/2012** ze dne 16.10.2012, který obsahuje závěry zjišťování a ověřování, výsledky zkoušek a základní popis výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento Certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v technických předpisech nebo stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či způsob kontroly výrobků výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba č. 224 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení §5, odst. 5, výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba č. 224 zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Vydáno ve Zlíně, 16. 10. 2012



RNDr. Radomír Čevelík
představitel Autorizované osoby č. 224



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
T. BATI 299, 764 21 ZLÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL

č. j. : 783501591-11/ 2012

Žadatel : **REMMERS CZ, s. r. o.**

Adresa : **Kolovratská 1445, 251 01 Říčany u Prahy, Česká republika**

Výrobek : **Adolit BAQ**
chemický prostředek na ochranu dřeva proti biotickým škůdcům ve smyslu ČSN 49 0600-1 a ČSN EN 599-1

Výrobce : **Remmers Baustofftechnik GmbH**
Bernhard-Remmers-Str. 13, D-49624 Lönningen,
Německo

Certifikaci provedl : **Ing. Petr Ptáček, Ph.D.**

Datum vydání závěrečného protokolu : 16.10.2012



RNDr. Radomír Čevelík
představitel autorizované osoby



1. Specifikace výrobku

Adolit BAQ – je určen k preventivní povrchové ochraně dřevěných stavebních konstrukcí a prvků zabudovaných v interiérech (třídy použití 1. a 2. dle ČSN EN 335-1,2) i v exteriérech (třída použití 3. dle ČSN EN 335-1,2) staveb proti dřevokazným houbám Basidiomycetes, plísním, dřevokaznému hmyzu.

Aplikace – nátěr, máčení, polévání, stříkání.

2. Posouzení shody se základními požadavky Nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb.

2. 1 Postup posouzení shody

Přihlášený výrobek Adolit BAQ je certifikován na základě § 5 Nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č.312/2005 Sb. (příloha 2, poř. č. 5. 14.).

Byla prověřována shoda vlastností se základními požadavky uvedeného nařízení vlády konkretizovanými ve Stavebním technickém osvědčení STO-AO 224-460/2012.

2. 2 Ukazatelé konkretizující základní požadavky

Shoda vlastností výrobku Adolit BAQ s požadavky byla posuzována na následujících ukazatelích:

| Č. | Název technické vlastnosti: | Zkušební postup |
|----|--|--|
| 1 | Ověření účinnosti proti biotickým škůdcům Typové označení výrobku | EN 46+ EN 73 EN 113+ EN 73 EN 113+ EN 84 ČSN 490604 |
| 2 | Druh a obsah účinných složek | ICP, potenc. titrace ČSN EN ISO 2871-2 |
| 3 | Hodnota pH vodného roztoku | ČSN ISO 10523 |
| 4 | Požárně technické vlastnosti (jen u „olejovitých prostředků“) | ČSN EN 13501-1 |
| 5 | Zdravotní nezávadnost - VOC | emise těkavých organických látek ČSN EN ISO 16 000 |
| 6 | Korozní působení na nelegovanou ocel | ČSN 49 0681-2, ocel tř. 11 373 (dle ČSN 42 0074) |

Vedle splnění uvedených ukazatelů se požaduje předložení bezpečnostního listu a instrukcí k použití výrobku.

2. 3 Místo a rozsah odběru vzorků

Vzorky Adolit BAQ byly předloženy žadatelem a dodány do zkušební laboratoře. Vzorek Adolit BAQ byl odebrán v množství 1 kg a zaevidován pod č. 783501591/20.