

Mediterrán®

Vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody

v zmysle § 6 ods. 1 písm c)

a § 25 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 413/2000 Z.z.

ES – Vyhlásenie zhody



č. 40-07-0115

1301

Výrobca: **MEDITERRÁN Magyarország Betoncserep Gyártó Kft.**
Tompa Mihály u. 10
7754 Bóly
Maďarsko

Miesto výroby: **Tompa Mihály u. 10**
7754 Bóly
Maďarsko

Výrobok: **Betónová krytina MEDITERRAN COPPO a doplnkové tvarovky**
T-EN 490 – IL-45 RF-300/-/-/396-4,6

Stavebný výrobok bol podrobený postupu preukazovania zhody podľa § 6 odst. 1 písmeno c zákona

Výrobca vyhlasuje, že výrobok Betónová krytina T-EN 490 – IL- 45RF-300/-/-/396-4,6
– škridla MEDITERRAN COPPO

JE V ZHODE

s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,
ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto
norma:
- STN EN 490

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Betónová krytina MEDITERRAN COPPO sa
používa na pokrývanie šikmých striech aj s príslušnými doplnkovými prvkami krytiny.

V Bóly, dňa 19.03.2007

Mediterrán
Magyarország Betoncserep Gyártó Kft
7754 Bóly, Tompa M. u. 10.
Tel.: 69/569-950 Fax: 69/569-951
Adószám: 11541264-2-02
Értékesítés


Gódi Attila, konateľ
meno, priezvisko, funkcia a podpis

V rámci počiatkových skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Predpis pre určenie zhody a kritérium	Zistená porovnávaná hodnota	Identifikácia protokolu o skúške
Závesná dĺžka [mm]	EN 490 4.1. 396 ± 4	397 ÷ 399	Protokol o skúškach Č. P40-07-0115
Pravouhlosť [mm]	EN 490 4.1. rozdiel $l_2 - l_3$ max. 4	< 1	Protokol o skúškach Č. P40-07-0115
Krycia šírka [mm]	EN 490 4.2. 300 ± 2	300	Protokol o skúškach Č. P40-07-0115
Rovinnosť [mm]	EN 490 4.3. max. 3	< 3	Protokol o skúškach Č. P40-07-0115
Hmotnosť [kg]	EN 490 4.4. Ø 4600 ± 10 %	Ø 4600	Protokol o skúškach Č. P40-07-0115
Mechanická odolnosť (pričná únosnosť) [N]	EN 490 4.5. min. 2000	3380 ÷ 4240	Protokol o skúškach Č. P40-07-0115
Presiakavosť [hod]	EN 490 4.6. > 20	> 20	Protokol o skúškach Č. P40-07-0115
Mrazuvzdornosť [N] [hod.]	EN 490 4.7 min. 2000 > 20	3840÷4240 > 20	Protokol o skúškach Č. P40-07-0115
Ozuby - výdrž [min.]	EN 490 4.8 > 1	> 1	Protokol o skúškach Č. P40-07-0115

V Bóly, dňa 19.03.2007

Mediterrán
Magyarország Betoncserep Gyártó Kft.
7754 Bóly, Tompa M. u. 15.
Tel.: 69/569-950 Fax: 69/569-951
Adószám: 11541264-2-02
Értékesítés


Gódi Attila, konateľ
meno, priezvisko, funkcia a podpis