

# Mediterrán®

**Vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody**  
v zmysle § 6 ods. 1 písm c)  
a § 25 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 413/2000 Z.z.

**ES – Vyhlásenie zhody**



**č. 40-07-0034**

**1301**

Výrobca: **MEDITERRAN Magyarország Betoncserep Gyártó Kft.**  
**Tompa Mihály u. 10**  
**7754 Bóly**  
**Maďarsko**

Miesto výroby: **Tompa Mihály u. 10**  
**7754 Bóly**  
**Maďarsko**

Výrobok: **Betónová krytina MEDITERRAN RUNDO a doplnkové tvarovky**  
**T-EN 490 – IL-RF-300/-/-/390-4,4**

Stavebný výrobok bol podrobený postupu preukazovania zhody podľa § 6 odst. 1 písmeno c zákona

Výrobca vyhlasuje, že výrobok Betónová krytina T-EN 490 – IL-RF-300/-/-/390-4,4  
– škridla MEDITERRAN RUNDO


**JE V ZHODE**

s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,  
ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto  
norma:  
- STN EN 490

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Betónová krytina MEDITERRAN RUNDO sa používa na pokrývanie šikmých striech aj s príslušnými doplnkovými prvkami krytiny.

**Mediterrán**  
Magyarország Betoncserep Gyártó Kft  
7754 Bóly, Tompa M. u. 10.  
Tel.: 69/569-950 Fax: 69/569-951  
Adószám: 11541264-2-02  
Értékesítés

V Bóly, dňa 19.02.2007


  
.....**Gódi Attila, konatel'**.....  
meno, priezvisko, funkcia a podpis

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Predpis pre určenie zhody a kritérium	Zistená porovnávaná hodnota	Identifikácia protokolu o skúške
Závesná dĺžka [mm]	EN 490 4.1. 390 ± 4	388 ÷ 389	Protokol o skúškach Č. P40-07-0034
Pravouhlosť [mm]	EN 490 4.1. rozdiel $l_2 - l_3$ max. 4	< 1	Protokol o skúškach Č. P40-07-0034
Krycia šírka [mm]	EN 490 4.1. 300 ± 2	300	Protokol o skúškach Č. P40-07-0034
Rovinnosť [mm]	EN 490 4.1. max. 3	< 3	Protokol o skúškach Č. P40-07-0034
Hmotnosť [kg]	EN 490 4.3. Ø 4400 ± 10 %	Ø 4975	Protokol o skúškach Č. P40-07-0034
Mechanická odolnosť (pričná únosnosť) [N]	EN 490 4.5. min. 1200	1730 ÷ 2010	Protokol o skúškach Č. P40-07-0034
Presiakavosť [hod]	EN 490 4.6. > 20	> 20	Protokol o skúškach Č. P40-07-0034
Mrazuvzdornosť [N] [hod.]	EN 490 4.7 min. 1200 > 20	1920÷2080 > 20	Protokol o skúškach Č. P40-07-0034
Ozuby - výdrž [min.]	EN 490 4.8 > 1	> 1	Protokol o skúškach Č. P40-07-0034

V Bóly, dňa 19.02.2007

**Mediterrán**  
 Magyarország Betoncserep Gyártó Kft.  
 7754 Bóly, Tompa M. u. 10.  
 Tel.: 69/569-950 Fax: 69/569-951  
 Adószám: 11541264-2-02  
 Értékesítés

  
 Gódi Attila, konateľ  
 meno, priezvisko, funkcia a podpis